РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.01650/21

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ ЛОГИСТИК", место нахождения: 119049, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 23, КВАРТИРА 424, ОГРН: 1207700279445, телефон: +7 9054975261Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № : 24092020 от 24.09.2020

Изготовитель: JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD., место нахождения: КИТАЙ, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, China, телефон: +8 615288867196

Заявитель подтверждает, что продукция Покрытие напольное многослойное (ламинат SPC), без подложки, общей толщиной от 2 мм до 8 мм, плотностью от 1900 кг/м3 до 2100 кг/м3, марки «Betta», применяемое в зданиях и сооружениях, выпускаемое по технической документации изготовителя, Покрытие напольное многослойное (ламинат SPC), без подложки, общей толщиной от 2 мм до 8 мм, плотностью от 1900 кг/м3 до 2100 кг/м3, марки «Betta», применяемое в зданиях и сооружениях, выпускаемое по технической документации изготовителя, торговая марка: «Betta» Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 005 (ОКП): 22.23.11

Код ТН ВЭД России: 3918109000

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ТР РФ 005/2008, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20;

Схема декларирования соответствия 1д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Иные сведения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 05.05.2021 по 04.05.2026

М.П. **Заявитель**

"МБК Логистик"

(подпись) КУПАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-CN.PA01.B.01650/21

На продукцию

код ОК ОКПД 2 **код ТН ВЭД**	**Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию**	**Обозначение документации, по которой выпускается продукция**
22.23.11	Покрытие напольное многослойное (ламинат SPC), без подложки, общей толщиной от 2 мм до 8 мм, плотностью от 1900 кг/м3 до 2100 кг/м3, марки «Betta», применяемое в зданиях и сооружениях, выпускаемое по технической документации изготовителя **Иные сведения:** «Betta»	**Стандарты и иные нормативные документы:** ТР РФ 005/2008, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ5; ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18, С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20, Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-CN.PA01.B.01650/21

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	**Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа**	**Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе**
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ТР РФ 005/2008		Класс пожарной опасности строительных материалов-КМ5
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ