СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01915/24

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «БК Центр» (ООО «БК Центр»).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142700, Россия, Московская область, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 20, склад/пом. 38.
ОГРН 1117746413663, ИНН 7728773908. Телефон: +7(495)500-05-40, адрес электронной почты: info@bobrov.ru.
Договор уполномоченного лица № 86-02-12/2023 от 12.12.2023 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«Wuxi World Floors New Material Co., Ltd.».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 6 #, Yijin Road, Guanlin, Yixing, Jiangsu, China.
Телефон: +86 510 80775988, адрес электронной почты: info@fetfloor.com.
Географические координаты системы ГЛОНАСС: 31.508896°, 119.714682°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Покрытия напольные модульного типа, на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, общей толщиной от 2 до 8 мм, плотностью от 1700 до 2250 кг/м^3, торгового знака «OFFWOOD (ОФФВУД)», в виде панелей, выпускаемые по Технической документации изготовителя
Серийный выпуск.

код ОКПД 2	22.23.11.000
код ТН ВЭД	3918109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № ППБ-888/07-2024 от 11.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/19-04/24 от 22.04.2024 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Показатели пожарной опасности определены в соответствии со статьей 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: хранить на горизонтальной, чистой, ровной поверхности при постоянной положительной температуре и относительной влажности не более 70%.
Срок годности: 25 лет при соблюдении условий хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.07.2024 по 10.07.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3463251/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.01915/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 – Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3463251/baseInfo